

贵阳消防设施

发布日期：2025-09-15 | 阅读量：21

有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把不能放开，否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长，容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象，若与泡沫类灭火器联用，则灭火效果更佳。使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧很猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面，直至将火焰全部扑灭。 消防水带,消防器材送货上门服务,无偿上门取送货。贵阳消防设施

四、消防管道常用的保温材料岩棉、玻璃棉、泡沫石棉，以上三种材料均满足A级不燃的防火等级，外保护层，一般是玻璃纤维布、镀锌板、铝皮厚度均在。五、消防管道冲洗的步骤1、管网的冲洗应在强度试验合格后分段进行，应先地下，后地上，其顺序：配水干管配水管配水支管。2、冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施，止回阀和报警阀等应拆除，在其结束后及时复位，对管道的支架，吊架进行检查，必要时应采取加固措施。3、对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应进行清理，冲洗直径100毫米以上的管道时，应对其死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。4、水压试验和冲洗应用生活用水进行，冲洗时，排水管道的截面不得小于被冲洗管道截面的60%，水流速度应大于 3m/s 其流量应大于设计流量，冲洗时应连续进行，当出水口的颜色透明度与入口一致时方可结束，水流和方向应与其工作方向一致，冲洗结束后，应将管内的水排清，并按规范填写记录卡。5、地下室车库。 贵州消防机械三通贵州消防水泵厂家直销，选我们就对了。

众海消防推荐：一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序：（1）打开泵的进出口阀（2）按泵的启动按钮起泵（3）检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常（4）做好记录2、停泵程序：（1）按停泵按钮停泵（2）关闭进出口阀（3）做好记录；3、消防泵控制柜处于“自动”位置，按动消火栓报警按钮，联动柜发出声光报警，同时消防泵自动启动。4、消防泵控制柜处于“手动”位置，按启动按钮即可“手动”启动消防水泵。5、试验时，关闭系统阀门，开启泄水阀，试验完毕后，重新复位；查看控制柜手柄是否在“自动”位置。三、稳压泵1、启泵程序：（1）打开泵的进出口阀（2）按泵的启动按钮起泵（3）检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常（4）做好记录2、停泵程序：（1）按停

泵按钮停泵（2）做好记录（3）将控制箱手柄置于自动位置。3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置，喷淋头爆裂时，联动柜发出声光报警，同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置，按启动按钮即可“手动”启动喷淋泵。5、试验时，关闭系统阀门，开启泄水阀，试验完毕后，重新复位；查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

高位消防水箱设置要求：1. 温度要求高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。2. 材质要求高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。3. 设置要求1）当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。2）严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内，其他地区宜设置在室内，当必须在屋顶露天设置时，应采取防冻隔热等安全措施；3）高位消防水箱与基础应牢固连接。4. 安装间距1）高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜小于；安装有管道的侧面，净距不宜小于，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于。设有人孔的水箱顶。 大部分人不知道消防系统报警找哪家公司！

消防泵要想正常运行起来，那么它的一些配件都必须准备好，并且还要正确安装，不能马虎。对于整个设备来说选择好了主机，那么对于泵的效率提高具有作用。因此这里教大家如何选择合适的主机。1、在排量相近情况下，消防泵应尽量选择高压主机；2、在压力损相差不大时，尽可能选择细径管，以减少杂质在管路中存积的时间；3、消防泵在选定主机时，首先考虑外界因素，多次对比决定主机、管径、附件；4、考虑减小系统规模，增加主机，如果条件允许，也可通过附设加温管道。在选择主机的时候，一定要考虑到压力，流量等问题，并且在选择主机方面也应该和当下消防泵的一些数据相符合，并且以后在更换主机的时候也尽可能同型号。合适的主机，利于设备寿命的延长。 消防水带哪家好，你知道吗？黔南州消防水流指示器

消防泵来这里，经过公安消防多次检测认可。贵阳消防设施

消防管道能拆除吗

消防管道不能拆除，因为会违反消防法第六十条。单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

- （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；
- （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；
- （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
- （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

- (五) 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；
- (六) 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；
- (七) 对火灾隐患经机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

贵阳消防设施